

Żelechlinek, 19.05.2017 r.

Nz.: RPR.271.1.2.2017

Wszyscy wykonawcy
zainteresowani złożeniem oferty

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Żelechlinek”.

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia w związku z zapytaniem z dnia 16.05.2017:

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno - asfaltowe użyte w przedmiotowym zamówieniu mają spełniać wymagania wytycznych WT-2 z roku 2010.

Ad. 2


Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie poboczy w m. Julianów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, z zastrzeżeniem, iż będzie to kruszywo dolomitowe i będzie posiadało skład (uziarnienie) umożliwiające łatwe zagęszczenie bez dodatkowego doziarniania.

Ad.3

Materiał brukarski (kostka betonowa i płyty chodnikowe), który zostanie pozyskany z rozbiórek na ul. Kruczkowskiego jest własnością gminy, za wyjątkiem zjazdów wykonanych z materiałów prywatnych (ozdobna kostka brukowa).

Ad.4

Zamawiający nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie z uwagi na jego mało precyzyjną treść. Zamawiający pozostaje w gotowości do udzielenia wyjaśnień w przypadku dookreślenia zapytania.

WOJT

mgr inż. Bogdan Kaczmarek