

GMINA ŻELECHLINEK
97-226 Żelechlinek
ul. Plac Tysiąclecia 3
Reg.590647836 NIP 773-22-25-37

Żelechlinek, 25.01.2019 r.

Nz.: RPR.271.1.1.2019

Wszyscy wykonawcy
zainteresowani złożeniem oferty

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu”.

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia w związku z zapytaniem do w/w zadania.

W nawiązaniu do udzielonej w dniu 15.01.2019 r. odpowiedzi na pytanie Wykonawcy: „Jaka ma być klasa drewna przeznaczonego na konstrukcję więźby dachowej - w pkt. 13 opisu technicznego konstrukcji widnieją dwie klasy C18 i 27?” po dokonaniu analizy zasadności (po uzgodnieniu z Projektantem) zastosowanej klasy drewna (dostępności materiału) Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie klasy **C24**.

WÓJT
Kaczy
mgr inż. Bogdan Kaczmarek