

OPIS OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO:

- GNIAZDO HERMETYCZNE 16A/230V
- GNIAZDO HERMETYCZNE 16A/400V
- WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA (TYP NA RYSUNKU)
- RĘCZNY WYŁĄCZNIK PPOŻ

UWAGA:

1. Całśćo prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
2. Zamontować osprzęt bryzgoszczelny.
3. Gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m od posadzki.
4. Wyłączniki instalacyjne (klawiszowe) montować na wysokości 1,4m od posadzki.
5. Tablicę rozdzielczą montować na wysokości 1,5m od posadzki.
6. Wszystkie oprawy oświetleniowe wyposażyć w moduł kompensacji mocy biernej.
7. Oprawy oznaczone indeksem "AW", należy wyposażyć w moduł oświetlenia awaryjnego, do których doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika.

21

USŁUGI PROJEKTOWE – ZBIGNIEW HETMAN					
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ŻELECHINKA.			SKALA	1–50
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA – KOMORA TECHNOLOGICZNA.			NR RYS.	E–03
INWESTOR	URZĄD GMINY ŻELECHLINEK, PLAC 1000-LECIA 1, 97-226 ŻELECHLINEK.	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	04.07.11r
ADRES BUDOWY	ŻELECHLINEK (dz. nr 274, 393, 386/1)	PROJEKTANT spec. sieci i inst. elektr.	mgr inż. Z. HETMAN. GP 7342/176/94		
		SPRAWDZAJĄCY spec. sieci i inst. elektr.	mgr inż. P. GRABIA. GP 167/7346/II/42/91		

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04-02-1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH