

ZP 271.6.2012

Wszyscy wykonawcy  
Zainteresowani złożeniem oferty

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej”.

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) udziela wyjaśnienia w związku z zapytaniem z dnia 04.08.2012:

Treść zapytania:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do kosztorysu:

1. Wg projektu występuje ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 14 cm a w kosztorysie ocieplenie ze styropianu (poz. 117).
2. Wg kosztorysu występuje płyta gips.-kart. Pojedyncza (poz. 101) a wg opisu ochrona p.poż. jest płyta 2 x GKF w systemie EI30.

Odpowiedź:

1. W pozycji 117 kosztorysu należy zgodnie z kosztorysem uwzględnić ocieplenie ścian styropianem
2. Ochrona przeciwpożarowa drewnianej więźby dachowej w systemie EI30 to 2 płyty gipsowo - kartonowe GKF.

**WÓJT**  
*Bogdan Kaczmarek*  
mgr inż. Bogdan Kaczmarek