

Nz.: ROA.271.1.5.2014

Wszyscy wykonawcy
Zainteresowani złożeniem oferty

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gutkowice”.

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm) udziela wyjaśnienia w związku z otrzymanym zapytaniem do w/w zadania:

Treść zapytania:

1. Jaki zakres robót obejmuje wykonanie remontu przepustu, gdzie jest on zlokalizowany i w której pozycji kosztorysu ofertowego należy te roboty wycenić ? Projekt budowlany uproszczony nie przewiduje remontu przepustu. W trakcie wizji w terenie nie odnaleziono istniejącego przepustu.
2. Jaki sposób rozliczenia wynagrodzenia przewiduje Zamawiający (kosztorysowe czy ryczałtowe)?
3. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego projektu mają być zaprojektowane według wymagań norm PN-EN 13108-1 oraz obecnie obowiązujących Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2010?
4. Czy w zakresie inwestycji wchodzi wykonanie oznakowania pionowego? Jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym?


Odpowiedź:

Ad. 1. Przy wycenie zadania nie należy kalkulować remontu przepustu. Pozycja ta została omyłkowo wpisana w SIWZ.

Ad. 2 Zgodnie z pkt. 12 ust. 2 SIWZ wynagrodzenie za wykonanie robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy.

Ad. 3 Mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego zadania mają być zgodne z normą PN-EN 13108-1 oraz obecnie obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2.

Ad. 4 W zakres niniejszego zadania nie wchodzi oznakowanie pionowe.

WÓJT

mgr inż. Bolesław Kaczmarek