

Wszyscy wykonawcy  
zainteresowani złożeniem oferty

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Budowa skateparku w ramach zadania Zagospodarowanie centrum Żelechlinka etap II”**

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia w związku z zapytaniem z dnia 10.09.2018:

1) Czy zamawiający przewiduje obramowanie płyty skateparku z obrzeży lub krawężników. Czy należy wykonać takie obramowanie?

2) Czy należy zastosować folię polietylenową separacyjną pomiędzy podbudową z kruszywa a warstwą betonu.

Ad. 1

Zamawiający informuje, że projekt techniczny nie przewiduje obramowania płyty skateparku z obrzeży ani krawężników.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że projekt techniczny nie przewiduje zastosowania folii polietylenowej separacyjnej pomiędzy podbudową z kruszywa a warstwą betonu.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Kaczmarek