



Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. użytk.
		[m ²]
1/01	Wiatrołap, szatnia	17,52
1/02	Hol	20,84
1/03	Sala 1	106,15
1/04	Kuchnia	27,94
1/05	Zmywalnia naczyń stołowych	6,80
1/06	Sanitariaty	15,33
1/07	Wiatrołap	2,50
1/08	Pomieszczenie porządkowe	1,72
1/09	WC personelu	1,88
1/10	Pomieszczenie socjalne personelu	4,72
1/11	Sala 2	15,99
Razem parter:		221,39

OZNACZENIA

- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Anemostat nawiewny/ wywiewny
kasetonowy o wymiarach 280x280 lub
380x380 ze skrzynką
regulacyjno-pomiarową z wytłumieniem
i wbudowaną przepustnicą regulacyjną
- KR

Kratka drzwiowa wyrównawcza
o powierzchni 220cm²
- Wentylacyjna kłapa pożarowa
EIS60

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wołnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.		Brandza: SANITARNA	Stadium: PB
Obiekt budowlany: DOM LUDOWY W BUKOWCU			
Instalacja: PROJEKT BUDOWLANY DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU			
Lokalizacja: Obręb 0002 Bukowiec, gm. Żelechlinek działka nr ewid. gr 43		Inwestor: Gmina Żelechlinek ul. Plac Tysiąclecia 1 97-226 Żelechlinek	
Projektant mgr inż. Wojciech Wołnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:		
Asystent projektanta mgr inż. Edyta Wójcik mgr inż. Katarzyna Małecka			
Sprawdzający mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:		
Tytuł rys.: RZUT PRZYZIEMIA WENTYLACJA MECHANICZNA			
Utworzony: 09.2017		Zmieniony:	Skala: 1:50
			Rysunek nr: 6