

Żelechlinek, 15.01.2019 r.

Nz.: RPR.271.1.1.2019

Wszyscy wykonawcy
zainteresowani złożeniem oferty

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu”.

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia w związku z zapytaniem do w/w zadania:

Zapytanie nr 1

Treść zapytania:

Proszę o odpowiedź czy wyposażenie pomieszczeń przedstawione na rysunku A 02 Technologie też jest przedmiotem zamówienia (chodzi o wyposażenie, które nie jest zawarte w załączonych przedmiarach – kuchnia, lodówki i inne)?

Odpowiedź:

Wskazany zakres robót nie należy do przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 2

Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie poniższych niejasności związanych z przygotowaniem oferty przetargowej na budowę Domu Ludowego w Bukowcu:


1. Jaką grubość powinny mieć wewnętrzne ściany fundamentowe - ściany zewnętrzne zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów mają grubość 40 cm (wrysowano je łącznie z ociepleniem grubości 15 cm), ale wewnętrzne nie będą ocieplone, więc na rysunku nie powinny być oznaczone jak ściany zewnętrzne i mieć takiej samej grubości?
2. Jaka ma być klasa drewna przeznaczonego na konstrukcję więźby dachowej - w pkt. 13 opisu technicznego konstrukcji widnieją dwie klasy C18 i 27?
3. W jaki sposób ma być zabezpieczone ocieplenie ścian fundamentowych przed przylegającym gruntem - folia kubelkowa czy warstwa klejowa z zatopioną siatką?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wykonanie ściany fundamentowej środkowej zgodnie z rysunkiem K-01 „Rzut fundamentów” o szerokości 40 cm. W przedmiarze robót przyjęto ściany fundamentowe 40 cm.

Ad. 2. Zamawiający wskazuje klasę drewna dla konstrukcji więźby dachowej - C27.

Ad. 3. Należy wykonać warstwę klejową z zatopioną siatką na płytach styrodurewych i ułożyć na niej folię kubałkową.

WOJ T

mgr inż. Bogdan Kaczmarek