




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 19 grudnia 2019r.

WA.ZUZ.5.421.1.455.2019.JS



OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej linii elektroenergetycznej pod dnem rzeki Rawka w km 100+029 – 100+032 jej biegu na dz. nr ew. 65 obręb Józefin, gmina Żelechlinek i dz. nr ew. 950 obręb Głuchów, gmina Głuchów.

Parametry przejścia kablowej linii elektromagnetycznej pod dnem Rawki:

- Średnica rury osłonowej - 160 mm
- Ilość rur osłonowych pod przejściem pod dnem 2 szt.
- Długość przewiertu wraz z przedłużeniem obustronnym- 21 m oraz 98 m
- Długość przejścia pod ciekim 7 m, 12 m, 9 m

Współrzędne geograficzne punktów charakterystycznych	
Punkt I	X- 5736664,14 Y- 7435113,23
Punkt II	X- 5736677,42 Y- 7435129,53
Punkt III	X- 5736722,44 Y- 7435160,37
Punkt IV	X- 5736808,71 Y- 7435207,34

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk