

Nz.: RPR.271.1.2.2022

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani  
złożeniem oferty**

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią.

**Zapytanie z dn. 25.03.2022 r.**

Pompownia osadu recykulowanego w zestawieniu materiałów jest pompa zatapialna osadu recykulowanego o parametrach  $P=1,6\text{kW}$ ,  $h=4,5\text{m}$ ,  $Q=21\text{m}^3/\text{h}$  natomiast na wyszczególnieniu na rysunku podane są parametry  $P=1,8\text{kW}$ ,  $h=4,5\text{m}$ ,  $Q=34\text{m}^3/\text{h}$ . Jaką pompę należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż do wyceny należy przyjąć pompę recykulacji o parametrach określonych w opisie technicznym projektu budowlanego branży technologicznej, tj.  $P= 1,6\text{ kW}$ ,  $h= 4,5\text{ m}$ ,  $Q=36\text{ m}^3/\text{h}$ .

Pompownia osadu recykulowanego w zestawieniu materiałów jest żurawik do podnoszenia pomp udźwig 200kg natomiast na wyszczególnieniu na rysunku podany jest żurawik udźwig 150kg. Jaki żurawik należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż do wyceny należy przyjąć żurawik o udźwigu do 200 kg.

Pomiar ścieków oczyszczonych w zestawieniu materiałów jest zasuwa nożowa Dn80 natomiast w wyszczególnieniu na rysunku podana jest zasuwa nożowa Dn 100. Jaką zasuwę należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż do wyceny należy przyjąć zasuwę nożową Dn 100.

Prosimy o podanie specyfikacji technicznej Kontenera typu H-916.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kontenera typu KP-7 niskoburtowego, wysokość całkowita 980 mm, o objętości 4,8 m<sup>3</sup>; przystosowanego do współpracy z samochodami wyposażonymi w urządzenia hakowe jak i bramowe, wyposażonego w rolki.

Z uwagi na panującą sytuację na Ukrainie oraz długi czas oczekiwania na otrzymanie ofert od dostawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 8.04.2022r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 06.04.2022 r. godz. 10.00.

WOJTY  
Koccy  
mgr inż. Bogdan Kaczmarek