



Sw-25

Śk



Sz-30



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Św. Antoniego 41
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Rozpartywać łącznie z projektami branżowymi.

Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować (na podstawie niniejszego projektu oraz projektu technologicznego) projekt technologii i organizacji robót budowlano-montażowych i zgodnie z nim prowadzić roboty budowlane.

Beton C30/37
Stal AIII/N

Otulina betonu 5cm

Klasa ekspozycji betonu - XF4

Wszystkie przerwy technologiczne w betonowaniu uszczelniać profilem pęczniącym w kontakcie z wodą np. Swall S-2 z profilem SikaSweet - A Prolites

Biurowie projektowe	 EKO-KOMPLEKS <small>J. Fidyński, J. Ruczyński S.J.</small>		95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	Gmina Żelechlinek ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelechlinek, gmina Żelechlinek		
Lokalizacja inwestycji:	Żelechlinek ul. Wojska Polskiego, obręb Żelechlinek Gmina Żelechlinek, dz. ewid. nr 253/2		
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Czesław Hryniewicz (upr. nr 20/90/OL, izba WAM/BO/0823/01)		
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski (upr. nr 202/89/OL, izba WAM/BO/2962/01)		
Rysunek:	Komora osadu czynnego Ob. nr 1 i komory beztlenowe Ob. nr 1a Ściana ekcji B		
Skala:	Data:	Branża:	Rysunek:
1:20	08.2018	KONSTRUKCJA	PB
			K-1/15