

Żelechlinek, 01.07.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Żelechlinek
ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

Nz.: RPR.271.1.4.2022

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani
złożeniem oferty**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie z dn. 30.06.2022 r.

1. Czy istnieje konieczność wykonania przez Wykonawcę wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem – pozycja nr 13 przedmiaru robót, skoro na istniejącym odcinku jest podbudowa tłuczniowa. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej podbudowy tłuczniowej zamiast wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem?.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia?.
3. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności?.
4. Czy zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2?
5. Czy Zamawiający posiada prawo własności działek?.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej podbudowy tłuczniowej zamiast wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem. Zamawiający dokonuje zmiany Przedmiaru robót (zał. nr 2 do SWZ) poprzez usunięcie pozycji nr 13 przedmiaru, tj. wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza powyższe.

Ad. 3

Nie jest możliwe określenie hierarchii ważności poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w dokumentacji będą one

rozpatrywane indywidualnie. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji została przewidziana w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

Ad. 4

Zgodnie z dokumentacją techniczną określona kategoria ruchu to KR-1.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo własności działek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 08.07.2022 r. godz. 10.00.

Wójt Gminy Żelechlinek

/-/

Bogdan Kaczmarek