

Tomaszów Maz. dn. 13-08-2021
06-KAN-005045-2021

Usługi Projektowe i Inwestycyjne
Krzysztof Popiołek
ul. Jeneralska 7
97-213 Smardzewice

Data wpływu: 16-07-2021

Uzgodnienie/Opinia nr 456/06/2021

Projekt budowlany - "Przebudowa ul. Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą techniczną - oświetlenie uliczne"- (Odbiorca: Urząd Gminy Żelechlinek) - dz. nr: 392, 220/3, 220/2, 220/5 w m. Żelechlinek ul. Cmentarna ; gm. Żelechlinek.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- oprawy oświetleniowe typu LED - 17 szt.;
- słupy oświetleniowe - 14 szt.
- trasę linii oświetleniowej: YAKXs 4x35mm² (6-0253 Żelechlinek)
- układ (y) pomiarowy (e) - istniejący
- ~~złącze kablowe 0,4 kV oznaczyć numerem;~~

jest zgodna z pismem o nr 06-KAN-002978-2021 wydanym przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki dnia 17-05-2021

Zlecenie/~~Umowa~~-nr:

SAT na przyłącza kablowe 0,4 kV na 2021r.-

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Po wykonaniu należy zgłosić do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

Należy dostarczyć zgody poszczególnych właścicieli działek na wybudowanie linii oświetlenia ulicznego

Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Oznakowanie słupów należy ustalić w Rejonie Energetycznym Tomaszów Mazowiecki podczas prac wykonawczych

Zabrania się używanie sprzętu mechanicznego w rejonie skrzyżowań z istniejącą linią napowietrzną 0,4 kV

Jednocześnie przypominamy o konieczności zawarcia umowy o udostępnieniu infrastruktury stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A.

Istniejące oprawy usytuowane na słupach linii napowietrznej 0,4 kV stanowią własność PGE Dystrybucja S.A.

Zdemontowane oprawy należy zdać do RE Tomaszów Mazowiecki po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątku Samodzielnego

Kierownik
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

456/06/2021